



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района  
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Куйбышева, 65 тел. +7 (856) 266-11-98  
e-mail: gpn\_don\_len@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №18

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 18 » июля 2023 г. 09 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 18 » июля 2023 г. 10 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Ленинский район, ул. Рослого,  
72

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический  
визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 1 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном  
государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном  
надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного  
надзора

профилактический визит проведен: старшим дознавателем отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Ленинского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Донецка управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной  
Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Ленинского района г.  
Донецка) капитаном внутренней службы Таратутой А.С.

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 1 ГОРОДА ДОНЕЦКА», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 1 ГОРОДА ДОНЕЦКА» отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание детского сада – значительный риск (1 раз в 3 года).

Рекомендуемыми способами снижения категории риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Документ, подтверждающие нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1.	Объект защиты не обеспечен автоматической системой адресной пожарной сигнализации	приложение № 1 п. 11  п. 1, таблица А.1, приложение А)	Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464  СП 484.1311500.2020 «Свод Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020
2.	Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО -1	табл. 2 п. 14  приложение № 5 п. 1	СП 3.13130.2009  Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;
3.	Чердачные покрытия стропил и обрешетки, выполненных из	п.5.4.5	СП 2.13130.2020

	древесины, а также других горючих материалов, не обработаные огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.		
4.	Пищеблок, а также части зданий, группы помещений технического назначения (прачечные, гладильные, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений В4 и Д, выделены противопожарными стенами ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перегородками ниже 3-го типа (здания I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, кладовых, электрощитовой) не противопожарные с пределом огнестойкости менее EI 30	п. 7.2.18	СП 252.1325800.2016
5.	В помещениях зданий ДОО допускается применение декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	п. 7.2.19	СП 252.1325800.2016
6.	Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, электрощитовой) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 7.2.21	СП 252.1325800.2016
7.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	п. 4.3.12	СП 1.13130.2020
8.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4.4.6	СП 1.13130.2020
9.	Выход с лестничной клетки на кровлю или чердак не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,8 x 1,2 м по закрепленной металлической лестнице.	п. 7.6	СП 4.13130.2013
10.	Двери эвакуационных выходов	п. 4.2.22	СП 1.13130.2020

	расположенные на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания (дверь выхода из группы - 2 этаж здания)		
11.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1 таблица 1, п.15	РД 34.21.122-87
12.	На объекте защиты не хранится: - документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (перекрытия, стены), заполнений проемов в них, отделочных материалов.	пункты 13, 23, 25, 54  часть 1 статьи 35, статья 28, статья 78, часть 9 статьи 87, части 1-3, 6 статьи 134, статья 136	ППР РФ;  ФЗ-123.
13.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, на дверях эвакуационных выходов	п 24	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"(далее ППР в РФ)
14.	На объекте защиты запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход из группы – правое крыло 1 этаж)	П.26	ППР РФ
15.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54	ППР в РФ
16.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 6	ППР в РФ;
17.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3	ППР в РФ;


18.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности. (Однако в наличии имеется удостоверение прохождения обучения образца ДНР)	п. 3	ППР в РФ;
19.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности. (Однако в наличии имеются программы образца ДНР)	п. 3	ППР в РФ;
20.	Руководитель объекта защиты не обеспечил проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (1 раза в полугодие)	п. 9.	ППР в РФ
21.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей	п. 30	ППР в РФ
22.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	п. 12	ППР РФ
23.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы и пути эвакуации в полном объеме	п. 36	ППР в РФ
24.	Руководитель не обеспечил учет наличия огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60	ППР в РФ

	<i>(фактически в наличии журнал огнетушителей образца ДНР)</i>		
25.	Руководитель не обеспечил учет сроков перезарядки огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>(фактически в наличии журнал огнетушителей образца ДНР)</i>	п. 60	ППР в РФ
26.	Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>(фактически в наличии журнал огнетушителей образца ДНР)</i>	п. 60	ППР в РФ

Подпись лица(лиц), проводившего(их)  
профилактический визит:

Старший дознаватель отделения НД и ПР  
Ленинского района г. Донецка ОНД и ПР  
городского округа Донецк УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по ДНР  
капитан внутренней службы  
Таратута А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание  
должностного лица органа  
государственного пожарного надзора)



(подпись)

«25» 07 20 23 г.

Против проведения профилактического  
визита не возражал (а), экземпляр листа  
профилактической беседы получил(а):

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы  
контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_

(подпись)

«  » \_\_\_\_\_ 20    г.